



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Отделение надзорной деятельности Хангаласского района,  
адрес: Республика Саха (Якутия) МР «Хангаласский улус» г. Покровск ул. Степана Ефремова №59 тел. 44-2-61  
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) адрес: Республика Саха  
(Якутия) г. Якутск ул. Кальвица №16/2 тел. (4112) 36-99-99.

**Предписание № 107 / 1 / 75  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное образовательное учреждение РС (Я)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Покровский колледж бизнес - технологий»

индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместитель главного) государственного инспектора  
Хангаласского района по пожарному надзору № 107 от « 28 » апреля 2014 год  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  
с 15 ч. 00 мин. « 12 » мая 2014 года  
по 18 ч. 00 мин. « 12 » мая 2014 года проведена проверка  
**плановая выездная**, инспектором ОНД по Хангаласскому району УНД ГУ МЧС России п  
Республике Саха (Якутия) Никитиным Павлом Вячеславовичем  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объектов ГБОУ РС(Я) «Покровский колледж БТ», г. Покровск, ул. Бр. Ксенофоновых 31,  
ул. Комсомольская 3, кв. 21, ул. Кальвица-Леонгарда 14б, Покровский тракт 83 км.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Ефремовым Афанасием Дмитриевичем, инженером по ОТ и ТБ**  
**Козловой Ольгой Васильевной, заведующей**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии  
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Предписания      | Вид нарушения обязательных требований<br>пожарной безопасности с указанием<br>конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац<br>пункта) и наименование<br>нормативного правового акта<br>Российской Федерации и (или)<br>нормативного документа по<br>пожарной безопасности,<br>требования которого<br>(-ых) нарушены | Срок устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требования<br>пожарной<br>безопасности | Отметка (подпис<br>о выполнении<br>указывается толь<br>выполнение) |
|-----------------------|---|---|--|--|
| 1                     | 2   | 3   | 4  | 5  |
| <b>Учебный корпус</b> |   |   |  |  |
| 1.                    | Не разработана инструкция о мерах<br>пожарной безопасности, согласно<br>раздела XVIII                                 | (п. 2 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г.  |  |
| 2.                    | Не со всеми проведен<br>противопожарный инструктаж с<br>работниками организации,                                      | (п. 3 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г.  |  |
| 3.                    | Отсутствует акт проверки<br>работоспособности пожарного<br>гидранта (ПГ), с проведением не                            | (п. 55 ППР в РФ)  | до 01.08.2014г.  |  |

|                            |  |  |                 |
|----------------------------|--|--|-----------------|
|                            | реже 2 раз в год (весной и осенью),  |  |                 |
| 4.                         | Над дверями путей эвакуации из поэтажных коридоров световые указатели «Выход» с автономным источником питания,   | (п. 61, 63 ППР в РФ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре») | до 01.08.2014г. |
| 5.                         | В помещении кабинета №12 эксплуатируется поврежденная розетка,   | (п. 42 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г. |
| 6.                         | Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС) выполнены не огнестойкими кабелями (кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо и газовыделением (нг – LSFR) или не содержащими галогенов (нг - HFFR), | (п. 4.1 СП 6.13130.2009 Свод правил «Электрооборудование»)   | до 01.08.2014г. |
| 7.                         | Отсутствует дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта   | (п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)                 | до 01.08.2014г. |
| 8.                         | Работники организации не прошли обучение пожарно-технического минимума,  | (п. 3 ППР в РФ)  | до 01.08.2014г. |
| <b>Общежитие учителей</b>  |  |  |                 |
| 9.                         | Допускается пользование электроутюгом не имеющий устройство тепловой защиты (без подставки из не горючего материала),  | (пп. г п. 42 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г. |
| 10.                        | Допускается курение в балконе,   | (п. 14 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г. |
| 11.                        | Отсутствуют автономные пожарные извещатели в каждом помещении,   | (п. 13.11.1 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)              | до 01.08.2014г. |
| <b>Гараж</b>               |  |  |                 |
| 12.                        | Установка автоматической пожарной сигнализации в здании находится в неисправном состоянии,   | (п.л. 61, 63 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г. |
| 13.                        | Имеющиеся огнетушители не имеют порядковый номер нанесенный на корпус,   | (п. 475 ППР в РФ)  | до 01.08.2014г. |
| 14.                        | Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта,   | (п. 64 ППР в РФ)   | до 01.08.2014г. |
| <b>Общежитие студентов</b> |  |  |                 |
| 15.                        | Не убраны горючие вещества и материалы от электрощитов и пусковой аппаратуры,  | (пп. ж п. 42 ППР в РФ);  | до 01.06.2014г. |
| 16.                        | Отсутствует ножницы для резки  | (п. 482 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |

|          |  |   |                 |  |
|----------|--|---|-----------------|--|
|          | электропроводов,   |   |                 |  |
| 17.      | В помещении прачечной допускается пользование электроутюгами не имеющие устройство тепловой защиты (без подставки из не горючего материала),   | (пп. г п. 42 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |  |
| 18.      | Допускается хранение горючих материалов под лестничными площадками,  | (пп. б п. 36 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |  |
| 19.      | В помещении комнаты №12 эксплуатируется поврежденная розетка,  | (п. 42 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |  |
| 20.<br>✕ | Отсутствует инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время,  | (п. 9 ППР в РФ);  | до 01.06.2014г. |  |
| 21.      | Кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС) выполнены не огнестойкими кабелями (кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо и газовыделением (нг – LSFR) или не содержащими галогенов (нг - HFFR), | (п. 4.1 СП 6.13130.2009 Свод правил «Электрооборудование»);                                 | до 01.06.2014г. |  |
| 22.      | Отсутствует дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта   | (п. 14.4 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); | до 01.06.2014г. |  |
| 23.      | На объекте защиты граничащий с лесничеством не удалено в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах,  | (п. 78 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |  |
| 24.      | Отсутствует акт проверки работоспособности утепленного пожарного водоема (УПВ), с проведением не реже 2 раз в год (весной и осенью),   | (п. 55 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |  |
| 25.      | Отсутствуют соответствующие указатели направления движения к пожарному гидранту объемные со светильником или плоские, с использованием светоотражающих покрытий, на них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника  | (п. 8.6 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»)               | до 01.06.2014г. |  |
| 26.      | Не проведено эксплуатационное испытание пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний,   | (п. 24 ППР в РФ);   | до 01.06.2014г. |  |
| 27.      | Не предоставлено качество огнезащитной обработки (пропитки)  | (п. 21 ППР в РФ, п. 5.2.4.12 СП 4.13130.2009  | до 01.06.2014г. |  |



|     |   |  |                 |  |
|-----|---|--|-----------------|--|
|     | чердака с составлением протокола                                  | Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; |                 |  |
| 28. | Остекление дверей коридоров выполнено не из армированного стекла. | (п. 36 ППР в РФ);  | до 01.06.2014г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в числе руководителей организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Хангаласскому району  
ст. лейтенант вн. службы Никитин П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

« 14 » мая 2014 г.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 15 » мая 2014г.

инженер по ОТ и ТБ, Ефремов А.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по Хангаласскому району,  
адрес: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Степана Ефремова №59, тел. 44-2-61  
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица №16/2, тел. 8(4112) 39-99-99.

г. Покровск  
(место составления акта)

« 05 » сентября 20 14 г.  
(дата составления акта)

14 ч. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 218**

По адресу/адресам: Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Бр. Ксенофонтовых 31  
(место проведения проверки)

ул. Комсомольская 3, кв. 21, ул. Кальвица-Леонгарда 14б, Покровский тракт 83 км.

На основании: Распоряжения врио главного государственного инспектора Хангаласского  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

района по пожарному надзору от 03 сентября 2014 года № 218

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГБОУ РС (Я) «Покровский колледж бизнес - технологий»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 05 » сентября 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 час

«     »     2014 г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность    

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Хангаласскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 03.09.2014г. 12ч. 11м.

Осипов С. В.

[Подпись]

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившего проверку: Никитин Павел Вячеславович, инспектор ОНД по  
Хангаласскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Осипов Сергей Витальевич, зам. директора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательными требованиями (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов ранее выданных предписаний):

нарушений не выявлено по предписанию №107/1/75 от 14.05.2014г. выполнено в полном объеме

Запись в **Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись, проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя, его уполномоченного представителя)

**Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись, проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

 /Никитин П.В./  


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Осипов Сергей Витальевич, зам. директора

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

« 8 » сентября 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РС (Я)  
8(4112) 39-99-99.